



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00386**

034516

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-Прессовый Завод «Сегал» (ООО «ЛПЗ «Сегал»), ОГРН: 1022402467890.

Юридический адрес: 660111, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, дом 42, стр. 15, этаж 3, каб. 3.

Телефон: +7 (391) 274-90-40, e-mail: segal@sial-group.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-Прессовый Завод «Сегал» (ООО «ЛПЗ «Сегал»), ОГРН: 1022402467890.

Юридический адрес: 660111, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, дом 42, стр. 15, этаж 3, каб. 3.

Адрес производства: 660111, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, дом 42, строение 15.

Телефон: +7 (391) 274-90-40, e-mail: segal@sial-group.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Перегородка (витраж) противопожарная, выпускаемая по ТУ 25.11.23-002-55583158-2022 и Каталогу алюминиевых конструкций и профилей системы СИАЛ КПП78Е1 «Огнестойкие окна, двери, перегородки и вертикальные вентиляционные люки» (2022), смонтированная в соответствии с инструкцией ИМЭ-55583158-103-2022, в составе: профили из алюминиевых сплавов системы «СИАЛ КПП78Е1» (ГОСТ 22233); непрозрачное заполнение – панель общей толщиной не менее 50 мм (лист стальной (ГОСТ 19904) толщиной не менее 1 мм, лист ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм, лист ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм, лист стальной (ГОСТ 19904) толщиной не менее 1 мм, лист ГКЛ толщиной не менее 9,5 мм, лист ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм, лист стальной (ГОСТ 19904) толщиной не менее 1 мм) и (или) светопрозрачное заполнение – стекло огнестойкое многослойное «ЩИТ-201-60» толщиной не менее 28 мм (ТУ 5923-011-18108815-09). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».

Предел огнестойкости по потере целостности и теплоизолирующей способности — EIW60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол испытания № Д22-12-29/1 от 29.12.2022, выданный испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

Схема сертификации 5с.

ТУ 25.11.23-002-55583158-2022; ИМЭ-55583158-103-2022; Каталог алюминиевых конструкций и профилей системы СИАЛ КПП78Е1 «Огнестойкие окна, двери, перегородки и вертикальные вентиляционные люки» (2022); сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 21.2219.026 от 30.11.2021, выдан Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр", рег. № РОСС RU.0001.10AB83.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.12.2022 по 28.12.2027

М.П.  Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Черепанов Д.А.

Драгун А.С.