

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00527

35252

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД «СЕГАЛ» (ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ»), ОГРН: 1022402467890, Юридический адрес: 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ, Д. 42, СТР. 15, ЭТАЖ 3 КАБ.3. Фактический адрес: 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ, 15А, СТР.2, ПОМ.1. Телефон: +7 (391) 274-90-31; e-mail: segal@sial-group.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД «СЕГАЛ» (ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ»), ОГРН: 1022402467890, Юридический адрес: 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ, Д. 42, СТР. 15, ЭТАЖ 3 КАБ.3. Фактический адрес: 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ, 15А, СТР.2, ПОМ.1. Телефон: +7 (391) 274-90-31; e-mail: segal@sial-group.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН: 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждения компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция фасадная противопожарная ограждающая светопрозрачная из алюминиевых профилей «СИАЛ» систем «СИАЛ КП50» или «СИАЛ КП50К» (ГОСТ 22233-2018, ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ») со встроенными открывающимися элементами; светопрозрачное заполнение - стекло закаленное пожаростойкое марки «ФТ-1» (ТУ 23.12.12-011-18108815-2022, ООО «ФОТОТЕХ») или стеклонакеты на его основе согласно Приложению на одном листе (бланк № 008590), выпускаемая по техническим условиям ТУ 25.12.10-002-55583 158-2021.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.4-2002 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – E15.

код ОКПД 2 25.12.10

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д25-04-10/1 от 10.04.2025 г., Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Технические условия ТУ 25.12.10-002-55583 158-2021 «Конструкции строительные из алюминиевых профилей систем «СИАЛ»; сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 рег.№ 24.1409.026 от 10.12.2024, выдан Ассоциацией по сертификации «Русский регистр».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.04.2025 по 09.04.2028




М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Елистратова А.В.

Илюшин А.В.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СММ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00527

008590

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Конструкция фасадная противопожарная ограждающая светопрозрачная из алюминиевых профилей «СИАЛ» систем «СИАЛ КП50» или «СИАЛ КП50К» (ГОСТ 22233-2018, ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ») со встроенными открывающимися элементами, выпускаемая по техническим условиям ТУ 25.12.10-002-55583158-2021, светопрозрачное заполнение:
- стекло закаленное пожаростойкое марки «ФТ-1», толщиной 6 мм (ТУ 23.12.12-011-18108815-2022, ООО «ФОТОТЕХ») или стеклопакеты на его основе, габаритными размерами секций остекления не более 2000 мм по ширине и не более 3000 мм по высоте;
- стекло закаленное пожаростойкое марки «ФТ-1», толщиной 8 мм (ТУ 23.12.12-011-18108815-2022, ООО «ФОТОТЕХ») или стеклопакеты на его основе не более 2000 мм по ширине и не более 4500 мм по высоте.



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Елистратова

Елистратова А. В.

Илюшин

Илюшин А. В.

